

SEÇÃO DA CORTINA (ARMAÇÃO)

ESC. 1 / 25



VISTA FRONTAL DA CORTINA TRECHO 1 (ARMAÇÃO FACE INTERNA)

ESC. 1 / 50

VISTA FRONTAL DA CORTINA TRECHO 1 (ARMAÇÃO FACE EXTERNA)

ESC. 1 / 50



PLANTA TRECHO 2 (ARMAÇÃO)

ESC. 1 / 25



SEÇÃO DA CORTINA LATERAL TRECHO 2 - ESQUERDO (ARMAÇÃO)

ESC. 1 / 25

(VER DETALHE EM PLANTA)

OBSERVAÇÃO: Para a implantação dos muros deverão ser executados cortes 1:3 (horizontal: vertical), a partir da base dos mesmos.



VISTA FRONTAL DA CORTINA TRECHO 2 (ARMAÇÃO FACE INTERNA)

ESC. 1 / 50



VISTA FRONTAL DA CORTINA TRECHO 2 - CENTRO (ARMAÇÃO FACE EXTERNA)

ESC. 1 / 50



SEÇÃO DA CORTINA LATERAL TRECHO 2 DIREITO (ARMAÇÃO)

ESC. 1 / 25

(VER DETALHE EM PLANTA)



SEÇÃO DA CORTINA TRECHO 2 - CENTRO (ARMAÇÃO)

ESC. 1 / 25

NOTAS:

1– DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

2– NÍVEIS EM METROS;

3– CONCRETO: FCK >=25,0MPa
a/c<=0,55
Ecs>=24 GPa
CONSUMO DE CIMENTO>=350 daN/m3.

4– AÇO CA–50 FYK >= 500,0MPa;

5– COBRIMENTO (C.A.A. II) MÍNIMO >= 3.0cm (UTILIZAR CONTROLE RIGOROSO);

6– RAIO DE DOBRAMENTO: BARRAS >= 5,0ø
ESTRIBOS >= 6,0ø.

7– AS EMENDAS POR TRANSPASSE TERÃO 60ø NO MÍNIMO;

8– OS ESCORAMENTOS NÃO FAZEM PARTE DESTE PROJETO;

9– AS MEDIDAS SERÃO CONFERIDAS NO LOCAL PELO RESPONSÁVEL, NA EXECUÇÃO DO PROJETO;

10 – HAVENDO NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES OU AJUSTES, ESTES DEVERÃO SER EFETUADOS SOMENTE COM AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO PROJETISTA;

11– ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM NBR 6118/14; NBR 14931/04; NBR 6120/19 NBR 5629 (2018); NBR 6122 (2019) E NBR 11682(2009). EVENTUAIS OMISSÕES OU ADAPTAÇÕES DEVEM RESPEITAR A MESMA NORMA DA ABNT

12– O SOLO DE BASE DEVE TER ϕ>=0,2MPa

ATUALIZAÇÃO:			
05			
04			
03			
02			
01	AJUSTE DE PROJETO ÀS NORMAS VIGENTES		23/04/2020
Nº.	DESCRIÇÃO	RESP.	DATA

REVISÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO , HABITAÇÃO e DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB.

SEDURB

TÍTULO: **PROJETO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE**

LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO e MIGUEL ÂNGELO PIATKOVSKY – SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

CLIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO e DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB.**

TIPO: PRJ. CONTENÇÃO 1532/44/10

SECRETARIA DE ESTADO: SECRETÁRIA DA SEDURB

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

AUTOR DO PROJETO: ROBSON LUIZ GAIOFATTO

CREA: 84106347/D RJ
VISTO 130-ES/13

ESCALA: INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA:

DESENHO: GUSTAVO SMALT

FORMATO: A0

REFERÊNCIA: V.FRONTAIS T.1eT.2–ARMAÇÃO SEÇÕES T.1 e T.2 – ARMAÇÃO PLANTA TRECHO 2 – ARMAÇÃO

ÁREAS:
TERRENO:
EXISTENTE:
REFORMA:
AMPLIAÇÃO:
CONSTRUÇÃO: 2.176,50 m²
ÁREA TOTAL:

FOLHA: 3 / 6

DATA: 22/10/2010