



Planta de Cobertura
Esc. 1/100

LEGENDA	
	ATERRAMENTO COM HASTE
	CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE
	CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)
	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO ø7/8" x 1/8" x 3mm
	DESCIDA DO SPDA
	CAPTOR TIPO FRANKLIN

QUANTITATIVO DE MATERIAIS	TOTAL
COPPERWELD ALTA CAMADA 250 MICRONS 033" x 2,40m	06 unids.
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM HASTE	06 unids.
CAPTOR TIPO FRANKLIN	01 unid.
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO ø7/8" x 1/8" x 70mm	130 m.
CABO DE COBRE NU 35 mm	55 m.
PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø14" x 5/8" C/ POCA	90 unids.
CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT	15 unids.
KIT SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS	01 unid.
CONECTOR DE MEDIÇÃO	08 unids.
ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA PARA MASTRO- Ø2"	19 unids.
FLETEBENTO PVC FLEXÍVEL BORÇÁVEL Ø 1" x 3m (DN 25)	24 m / 06 unids.
KIT ABRAÇADEIRA EM PVC TIPO COLAR Ø1" (DN 25) PARAFUSO ALTÍSSIMARRACHANTE EM AÇO BOMBA Ø1,2 x 3,5mm BUCHA DE NYLON Ø6mm	40 unids.
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO ø7/8" x 1/8" x 70mm	298 m.
TUBO AÇO GALVANIZADO 2"	1,00 m.
MASTRO PARA SPDA 2"	3,00 m.
LULA GALVANIZADO 2"	01 unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS _ SETOR DE ENGENHARIA
RUA LOURENÇO ROLDI Nº 88, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
CEP 29.665-000 - CNPJ: 01.612.865/0001-71 - TEL: (27)3729-1300

PROJETO ARQUITETÔNICO _ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LOCAL: AVENIDA LUIS SIMONASSI, SÃO JACINTO – SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

FORMATO:
A2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PEDRO JAYME LANI JUNIOR/L – CREA–ES 20109/D

PRANCHA:
01/02

CORRESPONSÁVEL:
JHONATAN DE OLIVEIRA RECKEL – CREA–ES 50835/D

CONTEÚDO DA PRANCHA:
PREVENÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

DATA:
FEVEREIRO/2025

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
HYGO FONTANA

ÁREA TOTAL:
488,01 M²