



Planta Baixa - Térreo
Escala: 1:100
Área: 111,24 m²

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA		
01	CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) Conforme NT 21/2013 CBMES	1) Pisos: Em toda edificação.....CLASSE I Hall, Escadas e RampasCLASSE I 2) Paredes/divisórias: Em toda edificação.....CLASSE I Hall, Escadas e Rampas CLASSE I 3) Teto/torre: Em toda edificação.....CLASSE I 4) Cobertura: CLASSE I
02	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Conforme NT 10- Parte 1/2013 CBMES)	1)DIMENSIONAMENTO DA ESCADA: ENE - ESCADA NÃO ENCLAUSARADA 2)DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS: 1.0 - TERREO - F-6 -2,0 pess./1,00m2 OTIL ÁREA:111,24 m2 POPULAÇÃO TOTAL TERREO = 225 PESSOAS Mín.: acessos/descargas: 1,10m DMP: 18,73 m
03	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Obedecerá a NBR 10898 e a NT 12/2020 CBMES)	1) Tipo de sistema: conjunto de bloco autônomo - Luminária do tipo " LEDs" 2) Autonomia do sistema: mín. 1h30min 3) Altura de instalação: MAX. 3,00m 4) Dist. máxima entre pontos: 6,00m 5) Iluminância: 5 lux em todas as rotas de fuga 6) Tensão de alimentação: ~30 Vcc
04	EXTINTORES DE INCÊNDIO (Conforme NT 12/2020 CBMES)	1) P6 ABC 03 unidades
05	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	A sinalização de emergência atenderá a NT 14/2010 CBMES, de acordo com o projeto.
06	ACESSO DE VIATURA NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS (Obedecerá a NT 06/2009)	a) Largura e altura do portão de entrada: ÁREA LIVRE; b) Largura da via de acesso: ÁREA LIVRE; c) Peso suportado pela pavimentação da via: 30.000 kgf; d) Altura livre da via de acesso: ABERTO; e) Comprimento da via de acesso: ÁREA LIVRE; f) Raio do retorno: ÁREA LIVRE;

SIMBOLOGIA	
EXTINTORES PORTÁTEIS	
	CARGA DE POS ABC
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	PONTO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ROTAS DE FUGA	
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	
	BARRAS ANTI-PÂNICO
	PORTAS CORTA-FOGO TRRF=102 MIN

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO: 2.000,00 m²	
TERREO: 111,24 m²	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 111,24 m²	

EMEIEF "JOSEPHIR BOSCHETTI"			
PROJETO ARQUITETÔNICO		ÁREAS m²	
AUDITÓRIO DA EMEIEF "JOSEPHIR BOSCHETTI"		ÁREA DO TERRENO: 2.000,00 m²	
Assinaturas:		TERREO: 111,44 m²	
Responsável Técnico:		ÁREA TOTAL: 111,44 m²	
Desenho Projeto de Combate a Incêndio:			
Proprietário:			
CONTEÚDO:		DATA: Março/ 2026	
PLANTA BAIXA - TERREO, QUADROS, SIMBOLOGIA E LEGENDA.		ESCALA: INDICADAS	
		FOLHA: 01 / 02	
		DESENHO: ENGº HYGO FONTANA	